



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2023B01A05265

委托单位: 耐博斯通(北京)科技有限公司

样品名称: 自然纤维板

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2023B01A05265



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B01A05265

第 1 页 共 2 页

样品名称	自然纤维板	检测类别	委托检测
委托单位	耐博斯通（北京）科技有限公司	商 标	NALEXIBLE
生产单位	耐博斯通（北京）科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 09 月 15 日	样品数量	1 张
生产日期 /批号	—	型号规格	1000mm×1000mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2023 年 09 月 20 日 -28 日
检测项目	甲醛释放量 		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注: (此处空白)		签发日期: 2023 年 09 月 28 日 (检测专用章) 	

批 准: 徐升平 审 核: 李倩男 编 制: 姜俊英

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2023B01A05265

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	甲醛释放量 (干燥器法) / (mg/L)	未检出	GB/T 17657-2022 4.61
(以下空白)			
			
备注: 1、检测地点: 永顺。 2、未检出说明: 甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg/L}$ 。			

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。



中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

有限公司